



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СЕРПУХОВСКОМУ РАЙОНУ
142200, г. Серпухов, ул. 2-я Московская, 9, тел: (4967) 35-17-89,
E-mail: ogpn-serpuhov@mail.ru Единый «телефон доверия»: (499) 499-99-99

г. Серпухов

(место составления акта)

«11» декабря 2015 г.

(дата составления акта)

«13» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 317

По адресу / адресам: Московская область, г. Серпухов, ул. Осенняя, д.23а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 317 от «17» ноября 2015 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 34 «Звездочка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» декабря 2015 г.

с «11» час. «30» мин. до «13» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «30» мин.

«11» декабря 2015 г.

с «12» час. «30» мин. до «13» час. «30» мин. Продолжительность «00» час. «30» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «02» часа «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Серпуховскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ГУ МЧС России по Московской области

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, **ознакомлен(ы):** 16 час. 20 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«01» декабря 2015 г. Заведующий МДОУ – детского сада №34 «Звездочка» Чубукова Е.Г. 

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

государственный инспектор Серпуховского района по пожарному надзору

Алёшин Иван Сергеевич инспектор ОНД по Серпуховскому району,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МДОУ – детского сада №34 «Звездочка» Чубукова Е.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Дверь электрощитовой выполнена из горючих материалов.	СНиП 21-01-97* 7.20 Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, как правило, из негорючих материалов. Двери, ворота, люки и клапаны допускается выполнять с применением материалов групп горючести не ниже ГЗ, защищенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм. Двери тамбур-шлюзов, двери, ворота и люки в противопожарных преградах со стороны помещений, в которых не применяются и не хранятся горючие газы, жидкости и материалы, а также отсутствуют процессы, связанные с образованием горючих пылей, допускается выполнять из материалов группы горючести ГЗ толщиной не менее 40 мм и без пустот.	
2	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре не соответствует требованиям НПБ 104-03 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях", СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".	п. 5.1, таблица 2 НПБ 104-03 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" таблица 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".	